



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Safety, quality and environmental services

Rapport n° : R03563133/60



F 195492

Résid. code :

☐ Antwerpen-Limburg

tél : 03 221 86 11

☐ Oost & West - Vlaanderen

tél : 09 244 77 11

☐ Brabant

tél : 02 674 57 11

☒ Wallonie

tél : 081 432 611

R1

## PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :

Installation :

Propriétaire / gestionnaire :

Nom, Prénom : <u>L. Deleclercq</u>	Nom, Prénom : <u>Ros de chaux</u>
N° carte d'identité :	Adresse : <u>341 Rue des Haies</u>
N° TVA : BE <u>888 807463</u>	CP + Commune : <u>6901 Narcennes</u>
	Tél. : <u>1</u>

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)

<input checked="" type="radio"/> Art 270	<input checked="" type="radio"/> mise en usage	<input type="radio"/> modification	<input type="radio"/> extension	<input checked="" type="radio"/> Art 86	<input type="radio"/> Art 271bis	<input checked="" type="radio"/> ① Unité d'habitation
<input type="radio"/> mobile	<input type="radio"/> temporaire			<input type="radio"/> Art 87	<input type="radio"/> Art 278	<input type="radio"/> ② Unité de travail domestique
<input type="radio"/> Art 271	<input type="radio"/> périodique	<input type="radio"/> contrôle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Art 88	<input type="radio"/> Art .....	<input type="radio"/> ③ Parties communes
<input type="radio"/> Art 276 : renforcement	<input type="radio"/> Art 276bis : vente d'une unité d'habitation			<input type="radio"/> Art .....	<input type="radio"/> Art .....	<input type="radio"/> ④ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN <u>541498060005448170</u>	EAN non communiqué	<input checked="" type="radio"/> Compt. kWh non placé
	Compt. kWh n° : .....	Index jour : .....	Index nuit : .....
	Protection branchement (A) : <input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input type="radio"/> 032 <input type="radio"/> 040 <input type="radio"/> 050 <input type="radio"/> 063 <input type="radio"/> 080 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/>	<input type="radio"/> Compt. kWh exclusif nuit : .....	n° : .....
Données installation	Conçue pour U <sub>N</sub> : <input checked="" type="radio"/> 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input type="radio"/> 3N400 V <input type="radio"/>	Type de prise de terre : <input type="radio"/> boucle de terre <input type="radio"/> barres / piquets	
	Courant nominal maximum (A) : <input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input type="radio"/> 032 <input checked="" type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Câble d'alimentation tableau principal : <u>2</u> x <u>10</u> mm <sup>2</sup> - Type : <u>E2B</u>		
Description installation	Dispositif diff. gén. : <u>10</u> A <u>350</u> mA	Nombre de tableaux : <u>1</u>	Nombre de circuits terminaux : <u>8+1</u>
<input checked="" type="radio"/> Voir annexe(s)			

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

<input checked="" type="radio"/> Contacts dir.	<input checked="" type="radio"/> Contacts indir.	<input checked="" type="radio"/> Montage	<input checked="" type="radio"/> Appareils	<input checked="" type="radio"/> Matériel	<input checked="" type="radio"/> >/section	<input checked="" type="radio"/> Schémas	<input checked="" type="radio"/> Contrôle bcl de défaut
<input type="radio"/> Résistance de dispersion de la prise de terre : <u>21</u> Ω		<input type="radio"/> Isolement général : <u>2</u> MΩ		<input checked="" type="radio"/> Continuité de terre		<input checked="" type="radio"/> Test dispositif diff.	
Le dispositif différentiel général : <input type="radio"/> était plombé <input checked="" type="radio"/> a été plombé <input type="radio"/> n'a pas été plombé <input type="radio"/> ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation	
<input checked="" type="radio"/> Néant	
Infractions Installation existante	
<input checked="" type="radio"/> Néant	
Remarques	Visa GRD ou mandataire :
<input checked="" type="radio"/> Néant	

Conclusion(s) :

☒ La nouvelle installation est conforme au RGIE.  
☐ L'installation existante est conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant

26/03/2012 (\*)

☐ par le même organisme de contrôle.

Agent visiteur :

Nom : Dumont

Agent n° : 5076

Date : 26/03/2012


Pour le Directeur Général - Signature

Annexe(s) : ☐ Schéma(s) de position : 1

☐ Schéma(s) unifilaire(s) : 1

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.  
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à une installation électrique.  
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.  
- Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.  
- Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.  
(\*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour éviter, en cas de réalisation de ces installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans


# APPARTEMENT 34/1



Index Modification	Date Mon	Date : 21/02/2012	Cliant :	Description du Projet :	Description du Folio :	Nom du Folio :	Fonction : =	Page n° : 1
			Projet :	Rue des Haies MARCINELLE			Localisation : +	Sur : 1



# APPARTEMENT 34/1



CHAUDIERE  
D1

**VIDEOTTE**  
Frédéric BUNONT  
Inspecteur Electricité/Gaz  
Agent 3056

2137

Date : 24/02/2017	Cliant :	Description du Projet :	Nom du Folio :	Fonction : =	Page n° : 1
Dist. :				Localisation : +	Sur. : 1
Ref. :					
Index Modification	Date Nom				

