

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

21.727

Date du contrôle:

11/03/2023

Lieu du contrôle:

Chaussée de Charleroi 419 Fleurus 6220

Agent-visiteur:

Youssef Mamoun

Type de contrôle:

Avant mise en service (Livre 1 6.4)

Date d'émission:

V1 15/03/2023 21:30:32

Prochaine visite avant le:

11/03/2048

Données générales

Adresse de l'installation

Chaussée de Charleroi 419 Fleurus 6220

Type de locaux

Appartement 1 étage Gauche

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

Adresse du propriétaire

Installateur

Données du raccordement

GRD

Ores

Numéro de compteur

1SAG1105262769

Code EAN

Liaison compteur-tableau

XGB 2X10

Tension de service

2 x 230 V

Protection générale

40 A 2P

Contrôles

Schémas/plans

OK

Liaisons équipotentielles

OK

Fondations

après 81

Installation électrique

après 81

Description de l'installation

Voir schéma

Nombre de tableaux

1

Différentiel de tête

300mA - 40A - type A

Test BP du DDR

OK

ΔI_n

OK

Contrôle de l'état

OK

Matériel fixe

OK

Protection contre les contacts directs

OK

Protection contre les contacts indirects

OK

Protection contre les surintensités

OK

Prise de terre

Boucle

Résistance de terre (Ω)

5

Isolement ($M\Omega$)

250

Conclusions

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

CONCLUSION : CONFORME

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794) concernant les installations électriques à basse et à très basse tension. Atlas Contrôle certifie que l'agent-visiteur a scellé le dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique et qu'il a visé le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années suivant le contrôle.

Signature de l'agent-visiteur



Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Belgium



Tableau 1